

АДМИНИСТРАЦИЯ БЫСТРОИСТОКСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02 2024

№ 61

с. Быстрый Исток

Об утверждении порядка действий при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения и социальных объектах на территории Быстроистокского района

В соответствии с пунктом 18 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденного приказом Минэнерго Российской Федерации от 12.03.2013 №103, Администрация Быстроистокского района постановляет:

1. Утвердить Порядка действий при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения и социальных объектах на территории Быстроистокского района (прилагается).
2. Рекомендовать руководителям организаций Жилищно-коммунального комплекса и социально-значимых объектов Быстроистокского района при локализации и ликвидации аварийных и нештатных ситуаций в области жилищно-коммунального комплекса, руководствоваться утвержденным порядком.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Быстроистокского района Алтайского края.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Быстроистокского района А.Г. Вавилова.

Глава района



Д.А. Попов

Утверждаю

Глава Быстроистокского района

Д.А. Попов

Порядок действий при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения и социальных объектов.

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1	2	3	4
При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.			
1	При поступлении информации (сигнала) завхозу Администрации об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения и соц. объектов: - определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, учреждений здравоохранения, социальных объектов); - доведение информации до ЕДДС Быстроистокского района тел. 22-2-06 об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения; - принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом потребителей; - доведение информации до ЕДДС Быстроистокского района тел.22-2-06 об устранении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения	Немедленно	Завхоз Администрации
2	При отсутствии электроснабжения: - принимает меры по аварийной остановке котла и доводит информацию до завхоза Администрации, доведение информации до ЕДДС Быстроистокского района тел.22-2-06 - сообщает о необходимости использования передвижных источников питания в СК АО «СК Алтайкрайэнерго» Быстроистокский УЭС тел.22-3-63, ГУП ДХ Юго-восточное ДСУ Быстроистокский участок 22-6-75; - производится проверка работоспособности передвижных источников электроснабжения и доставка до котельной Администрации района; -подключение передвижных источников электроснабжения, доведение информации до ЕДДС Быстроистокского района тел.22-2-06	Немедленно Ч+0ч20.мин Ч+2ч20мин. Ч+2ч40мин.	Слесарь котельного оборудования Завхозу Администрации СК АО «СК Алтайкрайэнерго» Быстроистокский УЭС, ГУП ДХ Юго-восточное ДСУ Быстроистокский участок. СК АО «СК Алтайкрайэнерго» Быстроистокский УЭС
3	При повреждении тепловой сети: - слесарь котельного оборудования сообщает завхозу Администрации о повреждении тепловой сети -сообщает в МУП «Коммунальщик» тел.28-4-21 о необходимости прибытия экскаватора на место повреждения тепловой сети;	Ч + 0ч.30мин. Ч + 0ч.30мин.	Слесарь котельного оборудования завхозу Администрации

	-отключает с помощью запорной арматуры аварийный участок тепловой сети и производим ограждение; -производится раскопка тепловой сети и откачка теплового носителя с траншеи АС-машиной (МУП «Коммунальщик»); -Устранение повреждения тепловой сети; -Опрессовка тепловой сети, закапывание траншеи с помощью трактора МТЗ-82 (МУП «Коммунальщик»).	Ч+2ч00мин. Ч+(3ч00мин-4ч30мин.) Ч+5ч30мин. Ч+6ч30мин.	Инженер механик, электро-газосварщик, слесарь котельного оборудования МУП «Коммунальщик» Инженер механик, электро-газосварщик, слесарь котельного оборудования, машинист трактора МТЗ-82 МУП «Коммунальщик»
4	При выходе котла и оборудования из строя: - принимает меры по аварийной остановке котла и доводит информацию до завхоза Администрации; -запускает резервный котёл; -устранение неисправности аварийного котла (оборудования)	Немедленно Ч+1ч00мин. Ч+24ч00мин.	Слесарь котельного оборудования Слесарь котельного оборудования Слесарь котельного оборудования с привлечением электро-газосварщика, в присутствии завхоза.
5	При пожаре в котельной: - принимает меры по эвакуации персонала; -сообщает в пожарную часть тел.01 и доводит информацию до завхоза Администрации; -приступает к тушению пожара первичными средствами пожаротушения. -встречает и проводит к месту пожара пожарную охрану.	Немедленно	Слесарь котельного оборудования

В случае возникновения внештатных ситуаций на объектах системы теплоснабжения, при реализации мероприятий по устранению аварийной ситуации при отрицательной температуре наружного воздуха, КЧС принимает решение об опорожнении системы отопления в целях не допущения повреждений и нанесения ущерба систем теплоснабжения, и прекращении циркуляции воды в системе отопления, если температура теплоносителя снизилась до +5°C.