Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае")
Юридический адрес: 656049, Россия, Алтайский край, город Барнаул, переулок Радищева, 50, тел. 8 (385-2) 50-30-40

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах"
(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах")

Испытательный лабораторный центр
Фактический адрес места осуществления деятельности: 659306, Россия, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, д.78, Здание главный корпус помещения 1/5, 7, 17-20, 22-30, 34, 37-39, 43, 45, 46, 52-55, 59-65, пом. 2/3, 4, 6, 8-10, 12, 14, 20, 21; 659306, Россия, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, дом 78, Здание санпропускник помещения, 7, 8, 19, 20, 22; 659306, Россия, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, дом 78, Здание профилактической дезинфекции помещения 1/9-10 (архив) помещения 2/7, 9-12, 17-22
Тел.8 (385-4) 33-53-66, 34-94-00, E-mail: biysk@altcge.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510265

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

наименование должности лица, утверждающего документ

26 декабря 2023 г. Л.И.Коковина

дата утверждения подпись, инициалы, фамилия

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 34499 от 26 декабря 2023 г.

дата выдачи протокола

Код объекта испытаний (пробы / образца): 72806.С(1).23

Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) *:

МУП "Коммунальщик". Юридический адрес: 659560, Алтайский край, Быстроистокский р-н, с.Быстрый Исток,ул. Некрасова , д. 9. Фактический адрес места осуществления деятельности: 659560, Алтайский край, Быстроистокский р-н, с.Быстрый Исток,ул. Некрасова , д. 9.

Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) *:

МУП "Коммунальщик". Фактический адрес: 659560, Алтайский край, Быстроистокский р-н, с.Быстрый Исток, ул.Некрасова, д. 9.

Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца), план отбора *:

Скважина п.Смоленский.

Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) *:

Вода подземного водного объекта.

Цель испытания *:

По заявлению.

Дополнительная информация (при наличии):

Нет.

Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):

Дата и время отбора *: 21 декабря 2023 г. 09 час. 00 мин.

Дата и время получения группой приема, регистрации и кодирования проб: 21 декабря 2023 г. 11 час. 55 мин.

Ф.И.О., должность *:

С.А.Кузнецов.

Условия транспортирования и отбора * объекта испытаний (пробы / образца):

Температура при доставке +4°С (термосумка).

НД на объект испытаний (пробу / образец) *:

Не указано.

НД на метод отбора *:

ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (34499) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо ответственное за оформление данного протокола: подпись Е.О.Королева ИОФ

1 Санитарно-гигиеническая лаборатория

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода подземного водного объекта

Код объекта испытаний (пробы / образца): 72806.С(1).23

Место осуществления лабораторной деятельности: 659306, Россия, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, д.78, Здание главный корпус помещения 1/5, 7, 17-20, 22-30, 34, 37-39, 43, 45, 46, 52-55, 59-65, пом. 2/3, 4, 6, 8-10, 12, 14, 20, 21

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 21.12.23 в 12час 25мин

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 21.12.23; окончание испытаний: 25.12.23

Условия испытаний: соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Показатель точности методики	Гигиенический норматив, не более (указан справочно)	НД на методы исследований	Наименование средств измерений, срок действия поверки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Запах при 20° С	балл	0	-	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5	-
2	Запах при 60° С	балл	0	-	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5	-
3	Привкус	балл	0	-	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5	-
4	Мутность	мг/дм3	1,7	0,3	1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6	Фотометр фотоэлектрический КФК -3- "ЗОМЗ" длина волны 530 нм, № 1670322 до 14.09.24
5	Цветность	градус цветности	10	2	20	ГОСТ 31868-2012 п.5	Фотометр фотоэлектрический КФК -3- "ЗОМЗ" зав. № 1670322 до 14.09.24
6	pH	ед. pH	7,6	0,2	в пределах 6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Иономер лабораторный и-160МИ зав.№ 7054 до 15.05.24
7	Окисляемость перманганатная	мг/дм3	0,92	0.18	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	-
8	Жесткость общая	°Ж	6,8	1,0	7,0	ГОСТ 31954-2012 п.4	-
9	Сухой остаток	мг/дм3	364.0	32.8	1000	ПНД Ф 14 1:2:4.114-97	Весы Pioneer PA 114C зав. № 8331440584 до 09.04.24

Примечание: показатели точности результатов анализа рассчитаны, зафиксированы и соответствуют НД на методику испытаний.

Нормативные документы на методы исследования:

ГОСТ Р 57164-2016 п.5 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

ГОСТ Р 57164-2016 п.6 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

ГОСТ 31868-2012 п.5 Вода. Методы определения цветности

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 КХА вод. Методика выполнения измерений pH в водах потенциометрическим методом

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 КХА вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом

ГОСТ 31954-2012 п.4 Вода питьевая. Методы определения жесткости

ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 КХА вод. Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в питьевых, поверхностных и сточных водах гравиметрическим методом

Конец документа

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае")
Юридический адрес: 656049, Россия, Алтайский край, город Барнаул, переулок Радищева, 50, тел. 8 (385-2) 50-30-40

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах"
(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах")

Испытательный лабораторный центр
Фактический адрес места осуществления деятельности: 659306, Россия, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, д.78, Здание главный корпус помещения 1/5, 7, 17-20, 22-30, 34, 37-39, 43, 45, 46, 52-55, 59-65, пом. 2/3, 4, 6, 8-10, 12, 14, 20, 21; 659306, Россия, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, дом 78, Здание санпропускник помещения, 7, 8, 19, 20, 22; 659306, Россия, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, дом 78, Здание профилактической дезинфекции помещения 1/9-10 (архив) помещения 2/7, 9-12, 17-22
Тел.8 (385-4) 33-53-66, 34-94-00, E-mail: biysk@altcge.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510265

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

наименование должности лица, утверждающего документ

<МП> ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ

26 декабря 2023 г. Л.И.Коковина

дата утверждения подпись, инициалы, фамилия

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 34498 от 26 декабря 2023 г.

дата выдачи протокола

Код объекта испытаний (пробы / образца): 72805.С(1).23

Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) *:

МУП "Коммунальщик". Юридический адрес: 659560, Алтайский край, Быстроистокский р-н, с.Быстрый Исток,ул. Некрасова , д. 9. Фактический адрес места осуществления деятельности: 659560, Алтайский край, Быстроистокский р-н, с.Быстрый Исток,ул. Некрасова , д. 9.

Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) *:

МУП "Коммунальщик". Фактический адрес: 659560, Алтайский край, Быстроистокский р-н, с.Быстрый Исток, ул.Некрасова, д. 9.

Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца), план отбора *:

Скважина с.Быстрый Исток ул.Савельева, 50Г.

Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) *:

Вода подземного водного объекта.

Цель испытания *:

По заявлению.

Дополнительная информация (при наличии):

Нет.

Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):

Дата и время отбора *: 21 декабря 2023 г. 09 час. 00 мин.

Дата и время получения группой приема, регистрации и кодирования проб: 21 декабря 2023 г. 11 час. 55 мин.

Ф.И.О., должность *:

С.А.Кузнецов.

Условия транспортирования и отбора * объекта испытаний (пробы / образца):

Температура при доставке +4°С (термосумка).

НД на объект испытаний (пробу / образец) *:

Не указано.

НД на метод отбора *:

ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (34498) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____ Е.О.Королева

подпись ИОФ

1 Санитарно-гигиеническая лаборатория

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода подземного водного объекта

Код объекта испытаний (пробы / образца): 72805.С(1).23

Место осуществления лабораторной деятельности: 659306, Россия, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, д.78, Здание главный корпус помещения 1/5, 7, 17-20, 22-30, 34, 37-39, 43, 45, 46, 52-55, 59-65, пом. 2/3, 4, 6, 8-10, 12, 14, 20, 21

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 21.12.23 в 12час 25мин

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 21.12.23; окончание испытаний: 25.12.23

Условия испытаний: соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Показатель точности методики	Гигиенический норматив, не более (указан справочно)	НД на методы исследований	Наименование средств измерений, срок действия поверки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Запах при 20° С	балл	0	-	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5	-
2	Запах при 60° С	балл	0	-	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5	-
3	Привкус	балл	0	-	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5	-
4	Мутность	мг/дм3	0,59	0,12	1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6	Фотометр фотоэлектрический КФК -3- "ЗОМЗ" длина волны 530 нм, № 1670322 до 14.09.24
5	Цветность	градус цветности	4,7	1,4	20	ГОСТ 31868-2012 п.5	Фотометр фотоэлектрический КФК -3- "ЗОМЗ" зав. № 1670322 до 14.09.24
6	pH	ед. pH	7,6	0,2	в пределах 6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Иономер лабораторный и-160МИ зав.№ 7054 до 15.05.24
7	Окисляемость перманганатная	мг/дм3	0,76	0.15	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	-
8	Жесткость общая	°Ж	3,7	0,6	7,0	ГОСТ 31954-2012 п.4	-
9	Сухой остаток	мг/дм3	356.0	32.0	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Весы Pioneer PA 114C зав. № 8331440584 до 09.04.24

Примечание: показатели точности результатов анализа рассчитаны, зафиксированы и соответствуют НД на методику испытаний.

Нормативные документы на методы исследования:

ГОСТ Р 57164-2016 п.5 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

ГОСТ Р 57164-2016 п.6 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

ГОСТ 31868-2012 п.5 Вода. Методы определения цветности

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 КХА вод. Методика выполнения измерений pH в водах потенциометрическим методом

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 КХА вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом

ГОСТ 31954-2012 п.4 Вода питьевая. Методы определения жесткости

ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 КХА вод. Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в питьевых, поверхностных и сточных водах гравиметрическим методом

Конец документа

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае")
Юридический адрес: 656049, Россия, Алтайский край, город Барнаул, переулок Радищева, 50, тел. 8 (385-2) 50-30-40

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах"
(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах")

Испытательный лабораторный центр
Фактический адрес места осуществления деятельности: 659306, Россия, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, д.78, Здание главный корпус помещения 1/5, 7, 17-20, 22-30, 34, 37-39, 43, 45, 46, 52-55, 59-65, пом. 2/3, 4, 6, 8-10, 12, 14, 20, 21; 659306, Россия, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, дом 78, Здание санпропускник помещения, 7, 8, 19, 20, 22; 659306, Россия, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, дом 78, Здание профилактической дезинфекции помещения 1/9-10 (архив) помещения 2/7, 9-12, 17-22
Тел.8 (385-4) 33-53-66, 34-94-00, E-mail: biysk@altcge.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510265

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

наименование должности лица, утверждающего документ

<<МП>>

26 декабря 2023 г. Л.И.Коковина

дата утверждения подпись, инициалы, фамилия

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 34497 от 26 декабря 2023 г.

дата выдачи протокола

Код объекта испытаний (пробы / образца): 72804.С(1).23

Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) *:

МУП "Коммунальщик". Юридический адрес: 659560, Алтайский край, Быстроистокский р-н, с.Быстрый Исток,ул. Некрасова , д. 9. Фактический адрес места осуществления деятельности: 659560, Алтайский край, Быстроистокский р-н, с.Быстрый Исток,ул. Некрасова , д. 9.

Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) *:

МУП "Коммунальщик". Фактический адрес: 659560, Алтайский край, Быстроистокский р-н, с.Быстрый Исток, ул.Некрасова, д. 9.

Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца), план отбора *:

Скважина с.Быстрый Исток в 70м. восточнее стадиона.

Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) *:

Вода подземного водного объекта.

Цель испытания *:

По заявлению.

Дополнительная информация (при наличии):

Нет.

Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):

Дата и время отбора *: 21 декабря 2023 г. 09 час. 00 мин.

Дата и время получения группой приема, регистрации и кодирования проб: 21 декабря 2023 г. 11 час. 55 мин.

Ф.И.О., должность *:

С.А.Кузнецов.

Условия транспортирования и отбора * объекта испытаний (пробы / образца):

Температура при доставке +4°С (термосумка).

НД на объект испытаний (пробу / образец) *:

Не указано.

НД на метод отбора *:

ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (34497) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____ Е.О.Королева

подпись ИОФ

1 Санитарно-гигиеническая лаборатория

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода подземного водного объекта

Код объекта испытаний (пробы / образца): 72804.С(1).23

Место осуществления лабораторной деятельности: 659306, Россия, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, д.78, Здание главный корпус помещения 1/5, 7, 17-20, 22-30, 34, 37-39, 43, 45, 46, 52-55, 59-65, пом. 2/3, 4, 6, 8-10, 12, 14, 20, 21

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 21.12.23 в 12час 25мин

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 21.12.23; окончание испытаний: 25.12.23

Условия испытаний: соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Показатель точности методики	Гигиенический норматив, не более (указан справочно)	НД на методы исследований	Наименование средств измерений, срок действия поверки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Запах при 20° С	балл	0	-	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5	-
2	Запах при 60° С	балл	0	-	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5	-
3	Привкус	балл	0	-	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5	-
4	Мутность	мг/дм3	Менее 0,58	-	1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6	Фотометр фотоэлектрический КФК -3- "ЗОМЗ" длина волны 530 нм. № 1670322 до 14.09.24
5	Цветность	градус цветности	4,3	1,3	20	ГОСТ 31868-2012 п.5	Фотометр фотоэлектрический КФК -3- "ЗОМЗ" зав. № 1670322 до 14.09.24
6	pH	ед. pH	7,6	0,2	в пределах 6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Иономер лабораторный и-160МИ зав.№ 7054 до 15.05.24
7	Окисляемость перманганатная	мг/дм3	0,84	0.17	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	-
8	Жесткость общая	°Ж	3,7	0,6	7,0	ГОСТ 31954-2012 п.4	-
9	Сухой остаток	мг/дм3	369,5	33.2	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Весы Pioneer PA 114C зав. № 8331440584 до 09.04.24

Примечание: показатели точности результатов анализа рассчитаны, зафиксированы и соответствуют НД на методику испытаний.

Нормативные документы на методы исследования:

ГОСТ Р 57164-2016 п.5 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

ГОСТ Р 57164-2016 п.6 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

ГОСТ 31868-2012 п.5 Вода. Методы определения цветности

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 КХА вод. Методика выполнения измерений pH в водах потенциометрическим методом

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 КХА вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом

ГОСТ 31954-2012 п.4 Вода питьевая. Методы определения жесткости

ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 КХА вод. Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в питьевых, поверхностных и сточных водах гравиметрическим методом

Конец документа

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае")
Юридический адрес: 656049, Россия, Алтайский край, город Барнаул, переулок Радищева, 50, тел. 8 (385-2) 50-30-40

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах"
(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах")

Испытательный лабораторный центр
Фактический адрес места осуществления деятельности: 659306, Россия, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, д.78, Здание главный корпус помещения 1/5, 7, 17-20, 22-30, 34, 37-39, 43, 45, 46, 52-55, 59-65, пом. 2/3, 4, 6, 8-10, 12, 14, 20, 21; 659306, Россия, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, дом 78, Здание санпропускник помещения, 7, 8, 19, 20, 22; 659306, Россия, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, дом 78, Здание профилактической дезинфекции помещения 1/9-10 (архив) помещения 2/7, 9-12, 17-22
Тел.8 (385-4) 33-53-66, 34-94-00, E-mail: biysk@altcge.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510265

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
наименование должности лица, утверждающего документ

<<МП>>

26 декабря 2023 г. Л.И.Коковина
дата утверждения подпись, инициалы, фамилия

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 34496 от 26 декабря 2023 г.
дата выдачи протокола

Код объекта испытаний (пробы / образца): 72803.С(1).23

Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) *:
МУП "Коммунальщик". Юридический адрес: 659560, Алтайский край, Быстроистокский р-н, с.Быстрый Исток,ул. Некрасова , д. 9. Фактический адрес места осуществления деятельности: 659560, Алтайский край, Быстроистокский р-н, с.Быстрый Исток,ул. Некрасова , д. 9.

Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) *:
МУП "Коммунальщик". Фактический адрес: 659560, Алтайский край, Быстроистокский р-н, с.Быстрый Исток, ул.Некрасова, д. 9.

Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца), план отбора *:
Скважина с.Акутиха, ул.Ленина, 45В.

Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) *:
Вода подземного водного объекта.

Цель испытания *:
По заявлению.

Дополнительная информация (при наличии):
Нет.

Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):
Дата и время отбора *: 21 декабря 2023 г. 09 час. 00 мин.
Дата и время получения группой приема, регистрации и кодирования проб: 21 декабря 2023 г. 11 час. 55 мин.

Ф.И.О., должность *:
С.А.Кузнецов.

Условия транспортирования и отбора * объекта испытаний (пробы / образца):
Температура при доставке +4°С (термосумка).

НД на объект испытаний (пробу / образец) *:
Не указано.

НД на метод отбора *:
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (34496) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Е.О.Королева

подпись ИОФ

1 Санитарно-гигиеническая лаборатория

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода подземного водного объекта

Код объекта испытаний (пробы / образца): 72803.С(1).23

Место осуществления лабораторной деятельности: 659306, Россия, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, д.78, Здание главный корпус помещения 1/5, 7, 17-20, 22-30, 34, 37-39, 43, 45, 46, 52-55, 59-65, пом. 2/3, 4, 6, 8-10, 12, 14, 20, 21

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 21.12.23 в 12час 25мин

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 21.12.23; окончание испытаний: 25.12.23

Условия испытаний: соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Показатель точности методики	Гигиенический норматив, не более (указан справочно)	НД на методы исследований	Наименование средств измерений, срок действия поверки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Запах при 20° С	балл	0	-	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5	-
2	Запах при 60° С	балл	0	-	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5	-
3	Привкус	балл	0	-	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5	-
4	Мутность	мг/дм3	5,0	1,0	1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6	Фотометр фотоэлектрический КФК -3- "ЗОМЗ" длина волны 530 нм, № 1670322 до 14.09.24
5	Цветность	градус цветности	8,0	2,4	20	ГОСТ 31868-2012 п.5	Фотометр фотоэлектрический КФК -3- "ЗОМЗ" зав. № 1670322 до 14.09.24
6	pH	ед. pH	7,6	0,2	в пределах 6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Иономер лабораторный и-160МИ зав.№ 7054 до 15.05.24
7	Окисляемость перманганатная	мг/дм3	1,2	0.2	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	-
8	Жесткость общая	°Ж	4,0	0,6	7,0	ГОСТ 31954-2012 п.4	-
9	Сухой остаток	мг/дм3	378,5	34.1	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Весы Pioneer PA 114C зав. № 8331440584 до 09.04.24

Примечание: показатели точности результатов анализа рассчитаны, зафиксированы и соответствуют НД на методику испытаний.

Нормативные документы на методы исследования:

ГОСТ Р 57164-2016 п.5 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

ГОСТ Р 57164-2016 п.6 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

ГОСТ 31868-2012 п.5 Вода. Методы определения цветности

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 КХА вод. Методика выполнения измерений pH в водах потенциометрическим методом

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 КХА вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом

ГОСТ 31954-2012 п.4 Вода питьевая. Методы определения жесткости

ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 КХА вод. Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в питьевых, поверхностных и сточных водах гравиметрическим методом

Конец документа

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае")
Юридический адрес: 656049, Россия, Алтайский край, город Барнаул, перереулок Радищева, 50, тел. 8 (385-2) 50-30-40

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах"
(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах")

Испытательный лабораторный центр
Фактический адрес места осуществления деятельности: 659306, Россия, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, д.78, Здание главный корпус помещения 1/5, 7, 17-20, 22-30, 34, 37-39, 43, 45, 46, 52-55, 59-65, пом. 2/3, 4, 6, 8-10, 12, 14, 20, 21; 659306, Россия, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, дом 78, Здание санпропускник помещения, 7, 8, 19, 20, 22; 659306, Россия, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, дом 78, Здание профилактической дезинфекции помещения 1/9-10 (архив) помещения 2/7, 9-12, 17-22
Тел.8 (385-4) 33-53-66, 34-94-00, E-mail: biysk@altcge.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510265

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

наименование должности лица, утверждающего документ

<<МП>>

26 декабря 2023 г. Л.И.Коковина

дата утверждения подпись, инициалы, фамилия

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 34495 от 26 декабря 2023 г.

дата выдачи протокола

Код объекта испытаний (пробы / образца): 72802.С(1).23

Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) *:

МУП "Коммунальщик". Юридический адрес: 659560, Алтайский край, Быстроистокский р-н, с.Быстрый Исток,ул. Некрасова , д. 9. Фактический адрес места осуществления деятельности: 659560, Алтайский край, Быстроистокский р-н, с.Быстрый Исток,ул. Некрасова , д. 9.

Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) *:

МУП "Коммунальщик". Фактический адрес: 659560, Алтайский край, Быстроистокский р-н, с.Быстрый Исток, ул.Некрасова, д. 9.

Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца), план отбора *:

Скважина с.Приобское.

Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) *:

Вода подземного водного объекта.

Цель испытания *:

По заявлению.

Дополнительная информация (при наличии):

Нет.

Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):

Дата и время отбора *: 21 декабря 2023 г. 09 час. 00 мин.

Дата и время получения группой приема, регистрации и кодирования проб: 21 декабря 2023 г. 11 час. 55 мин.

Ф.И.О., должность *:

С.А.Кузнецов.

Условия транспортирования и отбора * объекта испытаний (пробы / образца):

Температура при доставке +4°С (термосумка).

НД на объект испытаний (пробу / образец) *:

Не указано.

НД на метод отбора *:

ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (34495) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо ответственное за оформление данного протокола: подпись Е.О.Королева ИОФ

1 Санитарно-гигиеническая лаборатория

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода подземного водного объекта

Код объекта испытаний (пробы / образца): 72802.С(1).23

Место осуществления лабораторной деятельности: 659306, Россия, Алтайский край, Бийск г, Советская ул, д.78, Здание главный корпус помещения 1/5, 7, 17-20, 22-30, 34, 37-39, 43, 45, 46, 52-55, 59-65, пом. 2/3, 4, 6, 8-10, 12, 14, 20, 21

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 21.12.23 в 12час 25мин

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 21.12.23; окончание испытаний: 25.12.23

Условия испытаний: соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Показатель точности методики	Гигиенический норматив, не более (указан справочно)	НД на методы исследований	Наименование средств измерений, срок действия поверки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Запах при 20° С	балл	0	-	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5	-
2	Запах при 60° С	балл	0	-	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5	-
3	Привкус	балл	0	-	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5	-
4	Мутность	мг/дм3	Менее 0,58	-	1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6	Фотометр фотоэлектрический КФК -3- "ЗОМЗ" длина волны 530 нм, № 1670322 до 14.09.24
5	Цветность	градус цветности	2,0	0,6	20	ГОСТ 31868-2012 п.5	Фотометр фотоэлектрический КФК -3- "ЗОМЗ" зав. № 1670322 до 14.09.24
6	pH	ед. pH	7,6	0,2	в пределах 6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Иономер лабораторный и-160МИ зав.№ 7054 до 15.05.24
7	Окисляемость перманганатная	мг/дм3	0,92	0.18	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	-
8	Жесткость общая	°Ж	4,3	0,6	7,0	ГОСТ 31954-2012 п.4	-
9	Сухой остаток	мг/дм3	347.0	31.2	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Весы Pioneer PA 114C зав. № 8331440584 до 09.04.24

Примечание: показатели точности результатов анализа рассчитаны, зафиксированы и соответствуют НД на методику испытаний.

Нормативные документы на методы исследования:

ГОСТ Р 57164-2016 п.5 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

ГОСТ Р 57164-2016 п.6 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

ГОСТ 31868-2012 п.5 Вода. Методы определения цветности

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 КХА вод. Методика выполнения измерений pH в водах потенциометрическим методом

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 КХА вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом

ГОСТ 31954-2012 п.4 Вода питьевая. Методы определения жесткости

ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 КХА вод. Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в питьевых, поверхностных и сточных водах гравиметрическим методом

Конец документа