

Утверждаю
Директор МУП «Коммунальщик»
_28.03.2025г. Н.Н. Медведев

Порядок действий при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения и социальных объектов.



№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1	2	3	4
При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.			
1	При поступлении информации (сигнала) руководящему составу МУП «Коммунальщик» об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения и соц.объектов: - определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, учреждений здравоохранения, социальных объектов); - доведение информации до ЕДДС Быстроистокского района тел. 22-2-06 об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения МУП «Коммунальщик»; - принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом потребителей МУП «Коммунальщик»; - доведение информации до ЕДДС Быстроистокского района тел.22-2-06 об устранении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения МУП «Коммунальщик».	Немедленно	Директор МУП «Коммунальщик», в его отсутствие заместитель директора
2	При отсутствии электроснабжения: - переходим на резервный источник электроснабжения и доводит информацию до директора МУП «Коммунальщик», в его отсутствие заместителю директора; - доведение информации до ЕДДС Быстроистокского района тел.22-2-06	Немедленно	Слесарь котельного оборудования
3	При повреждении водопровода: - переходим на стационарный источник водоснабжения и доводим информацию до директора МУП «Коммунальщик», в его отсутствие заместителю директора; - доведение информации до ЕДДС Быстроистокского района тел.22-2-06	Немедленно	Слесарь котельного оборудования
4	При повреждении тепловой сети: -сообщает директору МУП «Коммунальщик» о необходимости прибытия экскаватора ELAZ 880 на место повреждения тепловой сети; -отключает с помощью запорной арматуры аварийный участок тепловой сети и производим ограждение; -производится раскопка тепловой сети и откачка	Ч + 0ч.30мин. Ч+2ч00мин.	Директор МУП «Коммунальщик», в его отсутствие заместитель директора Инженер механик, слесарь котельного оборудования МУП «Коммунальщик» МУП «Коммунальщик»

	теплового носителя с траншеей АС-машиной (МУП «Коммунальщик»); -Устранение повреждения тепловой сети; -Опрессовка тепловой сети, закапывание траншеи с помощью трактора МТЗ-82 (МУП «Коммунальщик»). - доведение информации до ЕДДС Быстроистокского района тел.22-2-06	Ч+(3ч00мин-4ч30мин.) Ч+5ч30мин. Ч+6ч30мин.	Инженер механик, электро-газосварщик, слесарь котельного оборудования МУП «Коммунальщик» Инженер механик, электро-газосварщик, слесарь котельного оборудования, машинист трактора МТЗ-82 МУП «Коммунальщик»
5	При выходе котла и оборудования из строя: - принимает меры по аварийной остановке котла и доводит информацию до директора МУП «Коммунальщик», в его отсутствие заместителю директора; -запускает резервный котёл; -устранение неисправности аварийного котла (оборудования) - доведение информации до ЕДДС Быстроистокского района тел.22-2-06	Немедленно Ч+1ч00мин. Ч+24ч00мин.	Слесарь котельного оборудования Слесарь котельного оборудования Директор МУП «Коммунальщик», в его отсутствие заместитель директора, инженер механик, электро-газосварщик, слесарь котельного оборудования.
6	При пожаре в котельной: - принимает меры по эвакуации персонала; -сообщает в пожарную часть тел.01 и доводит информацию до директора МУП «Коммунальщик», в его отсутствие заместителю директора; -приступает к тушению пожара первичными средствами пожаротушения. -встречает и проводит к месту пожара пожарную охрану. - доведение информации до ЕДДС Быстроистокского района тел.22-2-06	Немедленно	Слесарь котельного оборудования

В случае возникновения внештатных ситуаций на объектах системы теплоснабжения, при реализации мероприятий по устранению аварийной ситуации при отрицательной температуре наружного воздуха, КЧС принимает решение об опорожнении системы отопления в целях не допущения повреждений и нанесения ущерба систем теплоснабжения, и прекращения циркуляции воды в системе отопления, если температура теплоносителя снизилась до +5°C.